

Отчет о выполнении предписаний (планов-заданий, актов) Госпожнадзора, Роспотребнадзора и Прокуратуры в разрезе пунктов

МБДОУ детский сад "Журавушка"

наименование учреждения

№, дата предписания (плана-задания)	Нарушение	Меры по устранению нарушений	Необходимая сумма средств (тыс. рублей)	Объем и источник выделенных средств (тыс. рублей)	Объем освоенных средств (тыс. рублей)	Сроки выполнения мероприятий, ответственные за исполнение
от 30.08.2022 года № 116	Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет многочисленные дефекты	Написано письменное обращение к депутатам Думы Сургутского района. Депутатами обращение олоблено.				
	В умывальных зонах средней и старшей группах отсутствуют раковины для мытья рук персонала	Установка осуществлена собственными силами.	0	0	0	07.12.2022
	В зонахсанузлов старшей и подготовительной группах по одному из трех унитазов не тиеют кабинок	Устранено собственными силами.	0	0	0	01.10.2022
	Зона (участок), являющееся источником выделения влаги (мочные ванны в мочной кухонной посуды) не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загвзнения	Установка осуществлена собственными силами.	0	0	0	29.12.2022
	На момент проверки не предоставлен договор на утилизацию пищевых отходов, что не соответствуют п.2.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	Заключено соглашение о вывозе пищевых отходов из МБДОУ детский сад Журавушка с физ. лицом Замша Н.А.	0	0	0	14.12.2022
от 20.10.2023 года № 158	Площадки игровых в групповых ячейках не соответствуют количеству детей в данных группах, что не соответствует требованиям п.п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Вторая младшая группа общеразвивающей направленности расположена на 2 этаже, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.3.1.3. (группы до 3-х лет должны располагаться на первом этаже).	Устранены	0	0	0	20.11.2023